



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CU19-00781
2. 의뢰자
  - 업체명 : 주식회사 이지엠테크
  - 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 86-21 (공단동, 성일금형정공)
3. 시험기간 : 2019년 05월 21일 ~ 2019년 07월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 거래처 제출
5. 시료명 : SFT100(E200V25WCS2-CW)
6. 시험방법
  - (1) KS C IEC 60529:2013

확인	작성자 성명	박동천	박동천	기술책임자 성명	최용묵	최용묵
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2019년 07월 24일

한국건설생활환경시험연구원장



안전융합기술센터 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 053-670-7300

결과문의 : 안전융합기술센터 ☎ (053)670-7304



# 시험성적서

성적서번호 : CU19-00781

## 7. 시험결과

시험 항목	단위	시험방법	시험결과
IP6X(방진 시험)	-	KS C IEC 60529:2013	분진 침투 없음
IPX8(방수 시험)	-		물 침투 없음
비고			
1. 시험환경 : - 방진 시험 (25 ± 3)℃, (40 ± 10) % R.H. - 방수 시험 (24 ± 2)℃, (48 ± 3) % R.H.			

### ※ 시험 조건



#### 1) IP6X

- 시험품 내부압력 : - 2.0 kPa
- 시험 시간 : 8 h

#### 2) IPX8

- 수위 : 수면에서부터 외함의 아래끝까지 1 000 mm
- 시험 시간 : 1 h

### ※ 시험품 사진



--- 이 하 여 백 ---